

OBEC ČENKOV

Zastupitelstvo obce Čenkov

Obecně závazná vyhláška č. 2/2018, kterou se vydává

požární řád obce

Zastupitelstvo obce Čenkov se na svém zasedání konaném dne 6. 9. 2018 (usnesení zastupitelstva č. 47/2018), usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci.

Čl. 2

Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

(1) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce Čenkov (dále jen „obec“) je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce Čenkov (dále jen „JSDH obce“) podle čl. 5 této vyhlášky a dále jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze č. 1 této vyhlášky.“

(2) K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany obec v samostatné působnosti pověřila velitele JSDH obce, který vykonává monitoring úrovně požární ochrany v obci, o níž předkládá zprávu starostovi obce minimálně 1 x za 6 měsíců.

(3) K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany byly na základě usnesení zastupitelstva obce dále pověřeny tyto orgány obce:

a) zastupitelstvo obce - projednáním stavu požární ochrany v obci minimálně 1 x za 6 měsíců; vždy po závažné mimořádné události mající vztah k požární ochraně v obci,

b) starosta - prováděním pravidelných kontrol dodržování předpisů požární ochrany obce, a to minimálně 1 x za 12 měsíců.

Čl. 3

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

Obec nestanoví se zřetelem na místní situaci žádné činnosti ani objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru ani podmínky požární bezpečnosti vztahující se k takovým činnostem či objektům.

Čl. 4

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci

(1) Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události na území obce je zabezpečeno systémem ohlašoven požárů uvedených v čl. 7.

(2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v čl. 5 a v příloze č. 1 vyhlášky.

Čl. 5

Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, její početní stav a vybavení

(1) Obec zřídila JSDH obce, jejíž kategorie, početní stav a vybavení jsou uvedeny v příloze č. 2 vyhlášky.

(2) Členové JSDH obce se při vyhlášení požárního poplachu dostaví ve stanoveném čase do požární zbrojnice na adrese Čenkov č.p. 84, anebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.

Čl. 6

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti

(1) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů (§ 7 odst. 1 zákona o požární ochraně).

(2) Zdroje vody pro hašení požárů stanoví kraj svým nařízením (nařízení je součástí Věstníku právních předpisů Středočeského kraje, částka 1, ročník 2010 ze dne 15. 3. 2010, který je pravidelně aktualizován).

(3) Obec nad rámec nařízení kraje nestanovila další zdroje vody pro hašení požárů.

Čl. 7

Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár, a způsob jejich označení

(1) Obec zřídila následující ohlašovnu požárů, která je trvale označena tabulkou „Ohlašovna požárů“: Budova obecního úřadu na adrese Čenkov č.p. 66

(2) Dalšími místy zřízenými obcí, odkud lze hlásit požár a která jsou trvale označena tabulkou „Zde hlase požár“ nebo symbolem telefonního čísla „150“ či „112“, jsou: veřejná telefonní stanice před budovou obecního úřadu.

Čl. 8

Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:

a) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlášen přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón).

b) v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci vyhláší pomocí ruční sirény, SMS zprávy, spojkou, informace o mimořádné situaci telefonem na určené členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, případně dopravním prostředkem vybaveným audiotechnikou – mobilní požární technika PO.

Čl. 9

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Středočeského kraje je uveden v příloze č. 1 vyhlášky.

Čl. 10

Zrušovací ustanovení

Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2013 ze dne 2. 3. 2013.

Čl. 11

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.



Václav Volek
místostarosta



Ing. Jan Hauptman
starosta

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 6.9.2018

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne:

Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 2/2018, kterou se vydává požární řád
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu
Středočeského kraje

Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 2/2018, kterou se vydává požární řád
Požární technika a věcné prostředky požární ochrany JSDH obce

Poplachový plán obce Čenkov – okres Příbram

V případě požáru, v závislosti na příslušném stupni poplachu, zasahují v obci následující jednotky:

I. stupeň poplachu

- 1 . Čenkov EVČJ: 21B106
- 2 . Jince EVČJ: 21B123
- 3 . Ohrazenice EVČJ: 21B147
- 4 . stanice Hořovice (AED) EVČJ: 212011

II. stupeň poplachu

- 1 . Běštín EVČJ: 212164
- 2 . stanice Příbram (AED) EVČJ: 21B010
- 3 . Trhové Dušníky EVČJ: 21B209
- 4 . Obecnice EVČJ: 21B144
- 5 . Lochovice EVČJ: 212128
- 6 . Rosovice EVČJ: 21B156

III. stupeň poplachu

- 1 . stanice Dobříš (AED) EVČJ: 21B011
- 2 . Hostomice EVČJ: 212111
- 3 . Kotopeky EVČJ: 212169
- 4 . Příbram VI-Březové Hory EVČJ: 21B223
- 5 . Bohutín EVČJ: 21B101

Zvláštní stupeň poplachu

- 1 . Tlustice EVČJ: 212150
- 2 . Lhotka u Lochovic EVČJ: 212171
- 3 . Žebrák EVČJ: 212162
- 4 . Komárov EVČJ: 212120
- 5 . stanice Beroun (AED) EVČJ: 212010

Další informace:

Jednotky požární ochrany jsou na místo zásahu (resp. do zálohy) povolávány prostřednictvím územně příslušného operačního střediska HZS ČR.

Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení

Obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce: Čenkov

Název jednotky: Čenkov

Evidenční číslo: 21B 106

Dislokace JPO	Kategorie JPO	Počet členů	Minimální počet členů v pohotovosti
Požární zbrojnice č.p. 84	JPO V	9	4

Požární technika a věcné prostředky PO				
Zásahová technika (CAS, DA, RZA, AŽ, ...)	Druh	RZ vozidla	Skutečné objemy vody/pěny	Volací znak a typ radiostanice
	CAS 25	1SD 5169	3500/0	HPB 410
	DA L1Z	4SI 2912		HPB 416 motorola
	GAZ 69	2S7 0038		
Elektrocentrála	Druh	Výkon(kW)	uloženo na technice	
	KIPOR 400 Hecht 220	6KW 3.3KW	CAS 25 DA L1Z	
Osvětlovací stožár Přenosné osvětlení Ruční svítilny	Druh (mobilní,pevný..)	Výkon(kW)	uloženo na technice	
	pevný	2x1000W	CAS 25	
	mobilní	2x500W	DA L1Z	
Motorová řetězová pila	Výrobce/typ	počet / ks	uloženo na technice	
	Johnsored	1	CAS 25	
	Hecht	1	DA L1Z	
Motorová rozbrušovací pila	Výrobce/typ	počet / ks	uloženo na technice	
	Parkside elekt.	1	CAS 25	
Přenosná a přívěsná čerpadla	Druh	počet / ks	uloženo na technice	
	PS 12	1	Přívěsný vozík	
	Elektrické kalové čerpadlo SIGMA 80 KDF	1	CAS 25	

Plovoucí čerpadla Kalová čerpadla	Druh	počet / ks	uloženo na technice
	Heron EMPH80W	1	DA L1Z
	Heron EPH80	1	CAS 25
Přenosné (kapesní) radiostanice	Výrobce/typ	počet / ks	uloženo na technice
	Motorola DP 1400	2	DA L1Z
	Motorola GP 360	2	CAS 25
Dýchací technika	Výrobce/typ	počet / ks	uloženo na technice
	Saturn	4	CAS 25

Legenda:

JPO	jednotka požární ochrany.
Dislokace JPO ...	název obce nebo místní části, ve které je jednotka dislokována.
Kategorie JPO ...	kategorie jednotky požární ochrany dle zařazení v plošném pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany.
Počet členů	skutečný počet členů jednotky; minimální počet členů jednotky a jejich funkční zařazení je uvedeno v příloze č. 4 vyhlášky MV č. 247/2001 Sb. (ve znění vyhlášky MV č. 226/2005 Sb.), o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany.
Minimální počet členů v pohotovosti	počet členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II nebo JPO III zajišťujících nepřetržitou pracovní pohotovost pro zásah mimo katastrální území zřizující obce (dle § 29 odst. 3 - zpravidla jedno nebo dvě družstva o sníženém početním stavu (1+3).